

**АКТ**  
**перевірки готовності до роботи приміщення**  
**Кам'янківського дошкільного навчального закладу до 2023-2024 навчального року**

Складений 15 серпня 2023р.

Повна назва, тип, рік будівництва: Кам'янківський дошкільний навчальний заклад  
Підволочиської селищної ради. Типова одноповерхова споруда введена в експлуатацію 1965 р.

Повна адреса: 47840 вул.Шкільна,4, с.Кам'янки, Тернопільського р-ну, Тернопільської обл.

Телефон: 0969591350

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу: ДУДЦІЙ Світлана Михайлівна

Перевірку проводила комісія, яка створена відповідно до рішення виконавчого комітету  
Підволочиської селищної ради від 28 липня 2023 року № 233 «Про створення робочих груп з  
вивчення стану готовності закладів освіти Підволочиської селищної ради до нового 2023/2024  
навчального року», в складі:

САКЕВИЧ

Галина Ростиславівна

Начальник відділу освіти

Підволочиської селищної ради

керівник робочої групи

ГАВРИЛИШИН

Наталія Євгенівна

Начальник відділу соціального розвитку

відділу освіти

Підволочиської селищної ради

ГОЛОЯД

Василь Ігорович

Фельдшер-санітарний ДУ

«Тернопільський ОЦКНХ МОЗ України»

МАХНІЦЬКИЙ

Денис Олегович

Дільничий офіцер поліції відділення № 5

(м. Підволочиськ) Тернопільського РУП

ГУПП в Тернопільській області старший

лейтенант поліції

ТОМЧИШИН

Софія Євгенівна

Фельдшер-санітарний відділу державного

нагляду за дотриманням санітарного

законодавства Тернопільського районного

управління Головного управління

Держпродспоживслужби в Тернопільській

області

ЧОРНИЙ

Андрій Михайлович

Головний інспектор ВЗНС

Тернопільського РУ ГУ ДНСНС України у

Тернопільській області

Комісія встановила:

1. Наявність документації: уся документація ЗДО ведеться згідно вимог Примірної інструкції з діловодства в ДНЗ, затвердженої наказом МОН молоді і спорту України від 01.10.2012 року №1059.
2. Якість ремонту: капітального: потребує ремонту та заміни вікон веранда  
поточного: потребують спальня та харчоблок.
2. Стан території та її площа 0,23 га, стан задовільний, є потреба у вкладашні бруківки кругом будівлі.
3. Наявність майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: задовільний.
4. Огорожа навколо території навчального закладу та її стан: задовільний, металевий пофарбований паркан, руйнується підмурок огорожі.
5. Спортивний майданчик, його технічний стан: майданчик і споруди у належному стані, стійкі, бетоновані, пофарбовані.
6. Наявність місць загального користування:

Умивальні кімнати: в них умивальників, їх стан	Туалети: кількість місць, їх стан	Кімнати гігієни	Кімнати схову особистих речей
1/3 добрий	1/2 добрий	-	шафа

7. Стан укріттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укріття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укріття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укріття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укріття учасників освітнього процесу як найпростішого укріття, таклі	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, таксі	Підключення до мережі інтернет, таксі		
Сховище						
Противорадіаційне укріття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укріття	с. Кам'янки вул. Шкільна, 4	35 осіб	так	так	так	готовий

Примітка: таблиця заповнюється за всі укріття, що є на балансі закладу освіти, а також укріття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укріття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показники маршруту на маршрутах спідкування частини світлового процесу до укриття,	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточитопи), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (спрепами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	с. Кам'янки вул. Шкільна, 4	так	ні	ні	ні	так	так	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

8. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	5	0	0	5	100	
Здобувачі освіти	30	0	0	30	100	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

9. Забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності: відповідас вимогам

10. Розміри спортивного, актового залів, наявність обладнання та інвентаря за нормами, їх стан: 41,2 м<sup>2</sup>- спортивна зала, актова зала відсутня. Спортивний інвентар потребує поповнення.
11. Наявність їдальні, їх стан: окремої їдальні немає, діти харчуються в ігровій кімнаті. Харчоблок складається із 2 приміщень і кладової. Стан даних приміщень задовільний.
12. Організація питного режиму: вода сільського водогону. Відповідає ДСТУ.
13. Організація медичного контролю: здійснюється медперсоналом Кам'янківської амбулаторії загальної практики: сімейна медицина.
14. Стан меблів в приміщеннях : добрий, відповідає нормам вікових груп
15. Відомості про книжковий фонд бібліотеки: немає в наявності.
16. Готовність навчального закладу до зими, характер опалювальної системи (котельня, теплоцентр, пічне) їх стан: автономне опалення, газовий котел справний, до опалювального сезону готовий.
17. Дотримання санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016р. : дотримується.
18. Тип освітлення : штучне, природне.
19. Чи забезпечені навчальні кімнати освітленням за нормою: забезпечені згідно замірів.
20. Перевірка опору ізоляції електромережі й заземлення (висновок акта підписує особа, відповідальна за електрогосподарство закладу освіти): Протокол № 17125 від 02.08.2023 року, заміри здійснює Підволочиський РЕМ, відповідальна особа в ДНЗ: Світлана ДУДЛІЙ.
21. Використання правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти, затверджений наказом МВС від 30.12.2014р. №1417 та наказом МОН України від 15.08.2016р. №974: стан протипожежного обладнання добрий.
22. Наявність і стан протипожежного обладнання (крани, шланги, вогнегасники, рукави, тощо): наявні 7 вогнегасників ВП-5 та 1 ОУ-5, 2 вогнегасники ВП-5 пройшли техобслуговування у 2023 році .
23. Наявність і стан інженерних комунікацій, водопостачання: добрий.
24. Стан центральної вентиляції, можливості для дотримання повітрообміну в закладі освіти: добрий.
25. Забезпечення педагогічними кадрами: 3 педагогічні працівники.
26. Висновок комісії про готовність навчального закладу до роботи \_\_\_\_\_

*- Дуже мало не обладнано системою пожежної безпеки, немає системи керування евакуаційними дверима частини системи опалення (про пожежу і пожежників напрямку евакуації) типу СО-2*  
*- дерев'яні елементи внутрішнього покриття дуже багато не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують 1 групу вогнезахисної ефективності*  
*- будівля не забезпечена жодними протипожежними засобами*

САКЕВИЧ  
Галипа Ростиславівна



Почальник відділу освіти  
Підволочиської селищної ради  
керівник робочої групи

ГАВРИЛИШИН  
Наталія Євгенівна



Почальник відділу соціального розвитку  
відділу освіти Підволочиської селищної

ради

ГОЛОЯД  
Василь Ігорович



Фельдшер-санітарний ДУ  
«Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»  
(за згодою)

МАХНІЦЬКИЙ  
Денис Олександрович



Дільничий офіцер поліції відділення № 5  
(м. Підволочиськ) Тернопільського РУП  
ГУНП в Тернопільській області старший  
лейтенант поліції (за згодою)

ТОМЧИШИН  
Софія Євгенівна



Фельдшер-санітарний відділу державного  
нагляду за дотриманням санітарного  
законодавства Тернопільського районного  
управління Головного управління  
Держпродспоживслужби в Тернопільській  
області (за згодою)

ЧОРНИЙ  
Андрій Михайлович



Головний інспектор ВЗНС  
Тернопільського РУ ГУ ДПСНС України у  
Тернопільській області (за згодою)

*До початку нового року у відділенні  
проводиться виробничого лабораторного контролю  
(мікроклімат, освітлення, вантаж). Крім висновків в  
нагоді до Тернопільського РУ ГУ ДПСНС у Терно-  
пільській обл.*

- виходи на горище не влаштовано через протипожежні двері 2-го типу з класом вогнестійкості EI-30 (п. 2.3 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- евакуаційні виходи не позначено світловими покажчиками з написом "Вихід" білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення, або такими, що переключаються на нього автоматично у разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення (п. 2.32 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- на шляхах евакуації по сходових клітках та коридорах усіх поверхів відсутнє евакуаційне освітлення (п. 2.31 глави 2 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні);
- будівлю, приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки згідно з (ДСТУ EN ISO 7010:2019 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки) (п. 8 розділу II Правил пожежної безпеки в Україні).