

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

15 серпня 2023 року

с. Кам'янки
(назва населеного пункту)

Начальник відділу освіти Підволочиської селищної ради керівник робочої групи
САКЕВИЧ Галина Ростиславівна
Начальник відділу соціального розвитку відділу освіти Підволочиської селищної ради Г'АВРИЛИШИН Паталія Євгенівна
Фельдшер-санітарний ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України» ГОЛЮЯД
Василь Ігорович
Дільничий офіцер поліції відділення № 5 (м. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУПП в Тернопільській області старший лейтенант поліції МАХНІЦЬКИЙ
Ленис Олегович
Фельдшер-санітарний відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області ТОМЧИШИН
Софія Євгенівна
Головний інспектор ВЗНС Тернопільського РУ ГУ ДНСНС України у Тернопільській області ЧОРНІЙ Андрій Михайлович

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності завідувача Кам'яниківського дошкільного навчального закладу Підволочиської селищної ради ДУДЛІЙ Світлани Михайлівни

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
47840 Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Кам'янки, вул. Шкільна, 4

комунальної власності
державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Підволочиській селищній раді Тернопільської області

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,

установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Підвал

основне функціональне призначення,

вбудований у будівлю

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках

тощо)

загальна площа 33,50 кв.м, загальний об'єм 62 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний

справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний

задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі, без ознак підтоплення

(чисті або захащені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів

1 вхід не захищений, захищений від атмосферних опадів, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення

(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів навітьйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції:

природня

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплексність, чистота)

5. Стан системи водопостачання бутильована питна вода 70 л., технічна – 140 л.

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачена

(передбачено / не передбачено проектом)
санвузли наявний 1 пудр-клозет

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників) вигрібні ями, пудр-клозети, випоспі баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) наявний 1 пудр-клозет – 12 л., технічна вода – 70л.

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено, наявний електрообігрівач

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне справне електрообладнання, укомплектовано: ліхтарики 2 штуки, Акт заземлення електрообладнання №171258 від 02.08.2023 р.

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

інтернет, радіоприймач, мобільний телефон

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

непередбачено, відсутня

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних крашів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано згідно з нормами, вогнегасники ВП - 5, 2 шт.

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття





Служба Тим'яцького ДУЗ рекомендує цей об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендуємо цю використовувати для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд



за умов: найпростіше укриття

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

	Начальник відділу освіти Підволочиської селищної ради керівник робочої групи САКЕВИЧ Галина Ростиславівна (посада, власне ім'я, прізвище)
	Начальник відділу соціального розвитку відділу освіти Підволочиської селищної ради ГАВРИЛИШИН Наталія Євгенівна (посада, власне ім'я, прізвище)
	Фельдшер-санітарний ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України» ГОЛЮЯД Василь Ігорович (посада, власне ім'я, прізвище)
	Дільничний офіцер поліції відділення № 5 (м. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУПД в Тернопільській області старший лейтенант поліції МАХИЩЬКИЙ Денис Олегович (посада, власне ім'я, прізвище)

	Фельдшер-санітарний відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Тернопільського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області <u>ТОМЧИШИЙ Софія Євгенівна</u> _____ (посада, власне ім'я, прізвище)
	Головний інспектор ВЗНС Тернопільського РУ ГУ ДНСНС України у Тернопільській області <u>ЧОРНИЙ Андрій Михайлович</u> _____ (посада, власне ім'я, прізвище)
	_____ (посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	 <u>Світлана ДУДЖИЙ</u> (власне ім'я, прізвище)
15 серпня 2023 року	

{Вимоги доповнено Додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 440 від 19.07.2022}